

## **Studiengang**

### **Vorbeugender Brandschutz**

---

Absolvent: Markus Huck

Thema: Feuerlöschspraydosen als Ergänzung zu Handfeuerlöschern bei der Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Datum: 15.12.2016

### **Abstract**

---

Feuerlöschspraydosen können nach ASR A2.2 nicht als Grundausstattung für Arbeitsstätten angerechnet werden. Bislang werden nur Feuerlöscher mit mindestens 6 Löschmitteleinheiten LE berücksichtigt.

Eine Feuerlöschspraydose mit 2 LE kann somit bei der Ausstattung von Arbeitsstätten nicht als vollwertiges Löschgerät betrachtet werden.

Die Feuerlöschspraydose ist in der Handhabung jedoch wesentlich einfacher zu bedienen, da der Nutzer mit dem Umgang von Spraydosen aus dem Alltag vertraut ist.

Vor allem in Bürogebäuden können Entstehungsbrände von Mitarbeitern mittels Feuerlöschspraydose schneller bekämpft werden, sofern diese in jedem Büroraum, leicht zugänglich vorgehalten werden.

Eine Kombination von handelsüblichen Feuerlöschern und Feuerlöschspraydosen könnte eine sinnvolle Maßnahme sein, damit Entstehungsbrände vom Laien noch wirksamer bekämpft werden können.